

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ จำนวน ๒ รายการ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลยะลา.....

๒. วงเงินที่ใช้ในการจัดจ้าง ๓๐๑,๕๒๖ บาท (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ จำนวน ๒ รายการ

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๑,๕๒๖ บาท.....

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบจากท้องตลาด

๕.๑ บริษัท เฟิร์ส แอร์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางนารถยา ศรีสุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวัชร รุ่งสุข	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายประวิต สุขษาเกษ	นายช่างเทคนิค	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ จำนวน ๒ รายการ

๑. ราคาากลาง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๓๐๑,๕๒๖ บาท (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ต้องการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
- จ้างล้างเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์พร้อมหุ้มฉนวน จำนวน ๓ เครื่อง
 - จ้างซ่อมระบบปั้มน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพรับจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓.๒ เป็นการซ่อมบำรุงรักษาและด้วยการเปลี่ยนอะไหล่
- ๓.๓ เป็นอะไหล่ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอะไหล่พร้อมกับวัสดุอุปกรณ์ประกอบรวมที่ใช้ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

๔.๑ ล้างเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์พร้อมหุ้มฉนวน จำนวน ๓ เครื่อง

- Clenning Coil Condencer & Service Maintenance จำนวน ๓ เครื่อง
- Demolition-coating Insulation Chiller Water Cool จำนวน ๓ เครื่อง

๔.๒ ซ่อมระบบปั้มน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องที่ ๑ และเครื่องที่ ๒) โดยเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้

Motor Pump CHP-01,CHP-02

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Bearing 6309 C3 | จำนวน ๔ ตัว |
| - สวมปลอกลูกปืน | จำนวน ๔ ตัว |
| - ทำ PM มอเตอร์ ๑๕ แรงม้า ๒๙๘๐ รอบ | จำนวน ๒ ตัว |

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

ระบบปั๊ม

- Mechanical Seal Grunfoss 100*80-16	จำนวน ๒ ตัว
- Bearing 6309 C3	จำนวน ๒ ตัว
- Bearing 6310 C3	จำนวน ๒ ตัว
- พอกแกนทึบเข้า Seal (สแตนเลส)	จำนวน ๒ ตัว
- งานหุ้มฉนวน	จำนวน ๒ ตัว
- สวมปลอกแหวนทองเหลืองเข้าใบพัดพัดลมปั๊ม	จำนวน ๒ ตัว
- ทำสีแทนเครื่องปั๊มพร้อมมอเตอร์	จำนวน ๒ ตัว

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ รับประกันคุณภาพอะไหล่ไม่น้อย ๓ เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๒ ภายในระยะเวลาประกัน หากเกิดการชำรุดหรือขัดข้องจากการใช้งานปกติ ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขให้เสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- ๕.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งช่างผู้ชำนาญงานมาทำการซ่อมให้และสามารถใช้งานได้ปกติ
- ๕.๔ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ